



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8216CS0373**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	GOLAN Plastic Products Ltd. Kibbutz Shaar Hagolan, IL-15145 Jordan Valley
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	GOLAN Plastic Products Ltd. Kibbutz Shaar Hagolan, IL-15145 Jordan Valley
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xc/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8216)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1
<b>Modell</b> <i>model</i>	MultyGol pipe
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 119420/14 vom 18.10.2017 (SKZ) KTW-Prüfung: K-259446-15-B vom 21.07.2015 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-254521e-15-SI/le vom 10.03.2015 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.10.2022 / 17-0555-WNE

70028-04-A-DE

07.11.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*J. Schmidt*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
MultyGol pipe	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

geprüfte Abmessungen:

16 x 2,00 mm (Al: 0,20)

20 x 2,00 mm (Al: 0,25)

25 x 2,50 mm (Al: 0,30)

32 x 3,00 mm (Al: 0,40)

DVGW